



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Куйбышева, 191, г. Курган, 640006 телефон/факс: 8(3522) 476-321 телефон доверия (3522) 23-99-99
ШУМИХИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ул. Гагарина, 6, г. Шумиха, 641100, тел/факс 8 (35245) 2-13-33
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЩУЧАНСКОМУ РАЙОНУ

641010 г. Щучье, ул. М. Жукова, 33 телефон/факс: (35244) 2-37-69

Предписание № 2/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

«Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора

Альменевского, Сафакулевского, Целинного, Шумихинского, Щучанского районов по пожарному надзору № 2 от "05" февраля 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч. 10 мин. "12" февраля 2014 года по 10 ч. 10 мин. "12" февраля 2014 года с 11 ч. 00 мин. "05" марта 2014 года по 12 ч. 00 мин. "05" марта 2014 года

проведена плановая выездная проверка

старшим лейтенантом внутренней службы Кобзарь Василием Николаевичем инспектором

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

отделения надзорной деятельности по Щучанскому району Шумихинского межрайонного отдела проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

надзорной деятельности управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Курганской области — государственным инспектором Щучанского района по пожарному надзору в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад

№ 3 «Росинка» г. Щучье, по адресу: Курганская область, г. Щучье, ул. Чайкова, д. 4

совместно с: заведующим МКДОУ «Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье Калистратовой

Надеждой Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п (Пр едп исан ия)	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Двери лестничных клеток не имеют приспособлений для samozакрывания.	п. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	07.09.2014г.	
2.	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение пищеблока от помещений класса Ф1.1, с пределом огнестойкости менее EI 30 (дверной проем не оборудован противопожарной дверью с	п. 6, 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной	07.09.2014г.	

	пределом огнестойкости не менее EI 30)	безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013		
3.	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение гладильной от помещений класса Ф1.1, с пределом огнестойкости менее EI 30 (дверной проем не оборудован противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30)	п. 6, 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	07.09.2014г.	
4.	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение прачечной от помещений класса Ф1.1, с пределом огнестойкости менее EI 30 (дверной проем не оборудован противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30)	п. 6, 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	07.09.2014г.	
5.	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение электрощитовой от помещений класса Ф1.1, с пределом огнестойкости менее EI 30 (дверной проем не оборудован противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30)	п. 6, 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	07.09.2014г.	
6.	Отсутствует дверь отделяющая восточную лестничную клетку от коридора первого этажа	п. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	07.09.2014г.	
7.	Отсутствует дверь отделяющая западную лестничную клетку от коридора первого этажа	п. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	07.09.2014г.	
8.	Стропила и обрешетка чердачного покрытия, выполненные из горючих материалов, не подвергнуты обработке огнезащитными составами	п. 6, 58 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2012	07.09.2014г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности по Щучанскому району

Шумихинского межрайонного отдела надзорной деятельности

управления надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Курганской области

старший лейтенант внутренней службы

Кобзарь Василий Николаевич

«05» марта 2014 год



Предписание для исполнения получил:

Заведующий

Комиссарова Н.Н.

[Signature]

«05» марта 2014 год