

Вх. 52
от 07.08.2014. *Срост*



2-397/2014

РЕШЕНИЕ
ИМЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Щучанский районный суд Курганской области
в составе председательствующего судьи Симонова Ю.М.,
при секретаре Пановой Ю.А.,
с участием представителя истца - помощника прокурора Щучанского района Артемьевой
Э.В.,
представителя ответчика МКДОУ «Детский сад № 3 «Росинка»» в лице заведующей
детским садом Калистратовой Н.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Щучье 10 июля 2014 года
гражданское дело по иску прокурора Щучанского района Курганской области в интересах
неопределенного круга лиц к МКДОУ «Детский сад № 3 «Росинка», Администрации
Щучанского района Курганской области о понуждении устранения нарушений санитарно-
эпидемиологических требований,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Щучанского района Курганской области в интересах неопределенного
круга лиц обратился в суд с иском к МКДОУ «Детский сад № 3 «Росинка»,
Администрации Щучанского района Курганской области о понуждении устранения
нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В обоснование своих требований
указывал, что прокуратурой Щучанского района проведена проверка исполнения
законодательства Российской Федерации о лицензировании образовательной
деятельности муниципальными казенными дошкольными образовательными
учреждениями на территории Щучанского района. В ходе проверки установлено, что
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3
«Росинка» г. Щучье» (далее - МКДОУ «Детский сад № 3 «Росинка»»), находящееся по
адресу: ул. Чайкова, д. 4, г. Щучье, Щучанского района Курганской области с 20 февраля
2008 года по настоящее время осуществляет образовательную деятельность без специаль-
ного разрешения (лицензии). Срок действия ранее выданной лицензии на право
осуществления образовательной деятельности серия А № 70 от 20.02.2003 года истек
20.02.2008 года. Отсутствие действующей лицензии на право ведения образовательной
деятельности у муниципального общеобразовательного учреждения вызвано наличием
препятствий к её получению. В соответствии с актом проверки от 19.02.2014 года № 11-
1/05, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области в
Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах, в МКДОУ «Детский
сад №3 «Росинка»» выявлены нарушения требований СанПиН № 2.4.1. 3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-
жима дошкольных образовательных организациях» (далее - СанПиН 2.4.1.-3049-13),
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации 15.05.2013 года, а именно:

- п. 1.6 СанПиН 2.4.3049-13: деятельность осуществляется без заключения,
подтверждающего его соответствие настоящим санитарным правилам, выданного
Управлением Роспотребнадзора по Курганской области;
- п. 3.9 СанПиН 2.4.3049-13: на 3 групповых площадках для защиты детей от солнца и
осадков отсутствуют теневые навесы;
- п. 3.15 СанПиН 2.4.3049-13: ежегодно, в весенний период, на игровых площадках не
проводится полная смена песка, соответствующего гигиеническим нормативам по
паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим
показателям;
- п.п. 4.13, 6.2 СанПиН 2.4.3049-13 отсутствуют условия для просушивания верхней
одежды и обуви;

2

- п. 5.2 СанПиН 2.4.3049-13 в складском помещении пищеблока слой краски на стене
отслаивается, отделка помещений медпункта не соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям, что не
позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию;
- п. 5.4 СанПиН 2.4.3049-13 на потолке в туалетной 2-ой младшей группы имеются
следы протечек заклеены обоями, которые отходят от поверхности потолка;
- п. 5.5 СанПиН 2.4.3049-13 пол в постирочной цементный, покрашенный масляной
краской, которая стерта, что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию;
- п. 6.13 СанПиН 2.4.3049-13 в 5-ти групповых используются раскладные кровати, не
имеющие жесткого ложа;
- п. 6.15 СанПиН 2.4.3049-13 в наличии всего 2 комплекта постельного белья и полотенец,
наматрасники отсутствуют;
- п. 8.2 СанПиН 2.4.3049-13 в групповых используются переносные обогревательные
приборы;
- п. 8.7 СанПиН 2.4.3049-13 в значения температуры воздуха в помещениях ниже
нормируемых значений;
- п. 13.3 СанПиН 2.4.3049-13 покрытия стола для готовой продукции в горячем цехе имеет
дефекты, что затрудняет проведение качественной обработки с применением моющих и
дезинфицирующих средств;
- п. 13.4 СанПиН 2.4.3049-13 технологическое оборудование (электрическая плита)
являющаяся источником выделения тепла, не оборудовано локальной вытяжной системой
вентиляции в зоне максимального загрязнения. Таким образом, в МКДОУ «Детский сад
№3 «Росинка»» образовательная деятельность ведется в отсутствие законных оснований,
что существенно ущемляет права неопределенного круга граждан, несовершеннолетних,
посещающих названное образовательное учреждение. Так, согласно акту проверки от
05.03.2014 № 2 отделения надзорной деятельности по Щучанскому району Шумихинского
межрайонного отдела надзорной деятельности управления надзорной деятельности,
выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных
муниципальными правовыми актами:
- п. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях к пожарной
безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 двери лестничных клеток не имеют
приспособлений для самозакрывания;
- п. 6, 88 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях к пожарной
безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 заполнения проема в противопожарной преграде
отделяющей помещение пищеблока от помещений класс Ф1.1 с пределом огнестойкости
менее Е1 30;
- п. 6, 88 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях к пожарной
безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 заполнения проема в противопожарной преграде
отделяющей помещение гладильной от помещений менее класса Ф 1.1;
- п. 6, 88 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях к пожарной
безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 заполнения проема в противопожарной преграде
отделяющей помещение прачечной от помещений менее класса Ф1.1;
- п. 6, 88 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях к пожарной
безопасности»; п. 5.2.6 СП 1.13130.2013 заполнения проема в противопожарной преграде
отделяющей помещение электроцитовой от помещений менее класса Ф 1.1;
- п. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях к пожарной
безопасности»; п. 5.2.6 СП 1.13130.2009 отсутствует дверь отделяющая восточную
лестничную клетку от коридоров первого этажа;
- п. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях к пожарной
безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 отсутствует дверь отделяющая западную
лестничную клетку от коридора первого этажа;

- п. 6, 58 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности», п. 5.4.5 СП 2.13130.2009 стропила и обрешетка чердачного покрытия выполнены из горючих материалов не подвергнуты обработке огнезащитными составами. В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад №3 «Росинка» является муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением (п. 1.1 Устава). Учредителем указанного дошкольного образовательного учреждения (далее - ДОУ) является Администрация Щучанского района Курганской области (п. 1.3 Устава). МКДОУ «Детский сад №3 «Росинка» владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом на праве оперативного управления (п. 10.1 Устава), деятельность МКДОУ «Детский сад №3 «Росинка» финансируется из бюджета Щучанского района в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 10.3 Устава). Пунктом 1.6 Устава МКДОУ «Детский сад №3 «Росинка» определено, что право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, возникают у МКДОУ с момента выдачи ему лицензии (разрешения). Администрация Детского сада №3 «Росинка» неоднократно направляла заявки в администрацию Щучанского района для выделения денежных средств для устранения нарушений, препятствующих к получению лицензии. Администрация Щучанского района, зная об отсутствии лицензии, у образовательного учреждения, не принимала мер к финансированию по подготовки детского сада к лицензированию. В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга.

Просил обязать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Росинка» устранить вышеуказанные нарушения, а именно:

- п. 1.6 СанПиН 2.4.3049-13: привести в соответствие заключение, подтверждающее соответствие санитарным правилам;
- п. 3.9 СанПиН 2.4.3049-13: 'установить на 3 групповых площадках для защиты детей от солнца и осадков теневые навесы;
- п. 3.15 СанПиН 2.4.3049-13: провести смену песка на игровых площадках соответствующего гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям;
- п.п. 4.1'3, 6.2 СанПиН 2.4.3049-13 создать условия для просушивания верхней одежды и обуви;
- п. 5.2 СанПиН 2.4.3049-13 в складском помещении пищеблока покрасить стены краской; отделку помещений медпункта привести в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям, для проведения влажной уборки и дезинфекции;
- п. 5.4 СанПиН 2.4.3049-13 на потолке в туалетной 2-ой младшей группы ' устранить следы протечек;
- п. 5.5 СанПиН 2.4.3049-13 привести в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям пол в постирочной, для проведения влажной уборки и дезинфекции;
- п. 6.13 СанПиН 2.4.3049-13 привести в соответствие, установить жесткие лежа на кровати;
- п. 6.1.5 СанПиН 2.4.3049-13 привести в соответствие наличие постельного белья, матрасников, полотенец;
- п. 8.2 СанПиН 2.4.3049-13 привести в соответствие;
- п. 8.7 СанПиН 2.4.3049-13 приведя норму температуру воздуха в помещениях не ниже нормируемых значений;
- п. 13:3 СанПиН 2.4.3049-13 устранить дефекты покрытия стола для готовой продукции в горячем цехе, что затрудняет проведение качественной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 13.4 СанПиН 2.4.3049-13 технологическое оборудование (электрическая плита) оборудовать локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения
 - п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 на двери лестничных клеток установить приспособления для самозакрывания;
 - п. 6, 88 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 привести в норму заполнения проема в противопожарной преграде отделяющей помещение пищеблока от помещений класс Ф1.1 с пределом огнестойкости не менее EI 30;
 - п. 6, 88 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 привести в норму заполнения проема в противопожарной преграде отделяющей помещение гладильной от помещений не менее класса Ф1.1;
 - п. 6, 88 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 привести в норму заполнения проема в противопожарной преграде отделяющей помещение прачечной от помещений не менее класса Ф1.1;
 - п. 6, 88 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 1.13130.2013 привести в норму заполнения проема в противопожарной преграде отделяющей помещение электрощитовой от помещений не менее класса Ф1.1;
 - п. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 1.13130.2009 отсутствует дверь отделяющая восточную лестничную клетку от коридоров первого этажа;
 - п. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 отсутствует дверь отделяющая западную лестничную клетку от коридора первого этажа;
 - п. 6, 58 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности», п. 5.4.5 СП 2.13130.2009 стропила и обрешетка чердачного покрытия выполнены из горючих материалов подвергнуты обработке огнезащитными составами. Обязать администрацию Щучанского района Курганской области произвести финансирование мероприятий на проведение мероприятий, необходимых для получения муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №3 «Росинка» лицензии на право занятия образовательной деятельностью.
- Представитель истца в судебном заседании по существу искивые требования прокурора поддержала, суду пояснила, как изложено выше.
- Представитель ответчика МКДОУ «Детский сад № 3 «Росинка» искивые требования прокурора признала полностью, суду пояснила, что учредителем МКДОУ является администрация Щучанского района Курганской области и финансируется за счет бюджета Щучанского района Курганской области. Для устранения указанных нарушений СанПиН и получения лицензии (разрешения) на право ведения общеобразовательной деятельности в МКДОУ в администрацию Щучанского района своевременно были направлены заявки о необходимости финансирования проведения соответствующих мероприятий. Однако Учредителем требуемого финансирования произведено не было из-за дефицита районного бюджета.
- Представитель ответчика Администрации Щучанского района Курганской области в судебное заседание не явился, просил суд рассмотреть дело без его участия, заявленные прокурором искивые требования по существу признавал полностью, указывал, что из-за дефицита бюджета, администрация Щучанского района произвести мероприятия, необходимые для получения МКДОУ «Детский сад № 3 «Росинка» лицензии на право занятия образовательной деятельностью в настоящее время не может.

Представители третьих лиц: отдела народного образования Администрации Щучанского района Курганской области; Территориального отдела Роспотребнадзора по Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах; отделения надзорной деятельности по Щучанскому району Шумихинского ОНД, УНД ГУ МЧС России по Курганской области в судебное заседание не явились, просили суд рассмотреть дело без их участия.

Суд, выслушав сторону истца, представителя ответчика МКДОУ, исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности, приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.

В комментируемой статье указаны лица, в защиту прав, свобод и законных интересов которых прокурор обращается в суд по любым гражданским делам. В заявлении прокурора должно быть указано, по какой причине сам гражданин не может предъявить иск (ч.3 ст.131 ГПК РФ). Интересы Российской Федерации должны быть определены в заявлении прокурора: требуется указать, в чем конкретно заключаются интересы государства.

В соответствии со ст.21 Федерального закона № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением Конституции РФ, исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствии с п.4 ст.27, п.3 ст.35 Закона прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

В своем иске прокурор указывал, что бездействием ответчиков нарушаются права граждан на санитарно-эпидемиологическое благополучие, пожарную безопасность. Непринятие мер по лицензированию деятельности дошкольного образовательного учреждения со стороны администрации района и самого учреждения может привести к нарушению гарантированных ст.43 Конституции РФ прав граждан на общедоступное и бесплатное образование.

Доводы прокурора об обстоятельствах, которые побудили его обратиться в суд в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц признаются судом обоснованными.

Требования прокурора Щучанского района признаются судом обоснованными и подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст.39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск.

Суд принимает признание ответчиками исковых требований, поскольку считает, что признание ими требований истца не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.

Оснований полагать, что признание иска совершенно ответчиками в целях сокрытия действительных обстоятельств дела или под влиянием добросовестного заблуждения, обмана, насилия или угрозы, у суда не имеется.

В соответствии с п.4 ч.2 ст.198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:

Иск прокурора Щучанского района Курганской области удовлетворить.

Обязать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Росинка» устранить вышеуказанные нарушения, а именно:

- п. 1.6 СанПиН 2.4.3049-13: привести в соответствие заключение, подтверждающее соответствие санитарным правилам;
- п. 3.9 СанПиН 2.4.3049-13: установить на 3 групповых площадках для защиты детей от солнца и осадков теневые навесы;
- п. 3.15 СанПиН 2.4.3049-13: провести смену песка на игровых площадках соответствующего гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям;
- п.п. 4.1'3, 6.2 СанПиН 2.4.3049-13 создать условия для просушивания верхней одежды и обуви;
- п. 5.2 СанПиН 2.4.3049-13 в складском помещении пищеблока покрасить стены краской; отделку помещений медпункта привести в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям, для проведения влажной уборки и дезинфекции;
- п. 5.4 СанПиН 2.4.3049-13 на потолке в туалетной 2-ой младшей группы устранить следы протечек;
- п. 5.5 СанПиН 2.4.3049-13 привести в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям пол в постирочной, для проведения влажной уборки и дезинфекции;
- п. 6.13 СанПиН 2.4.3049-13 привести в соответствие, установить жесткие ложа на кровати;
- п. 6.1.5 СанПиН 2.4.3049-13 привести в соответствие наличие постельного белья, наматрасников, полотенец;
- п. 8.2 СанПиН 2.4.3049-13 привести в соответствие;
- п. 8.7 СанПиН 2.4.3049-13 привести в норму температуру воздуха в помещениях не ниже нормируемых значений;
- п. 13:3 СанПиН 2.4.3049-13 устранить дефекты покрытия стола для готовой продукции в горячем цехе, что затрудняет проведение качественной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п. 13.4 СанПиН 2.4.3049-13 технологическое оборудование (электрическая плита) оборудовать локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения
- п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 на двери лестничных клеток установить приспособления для самозакрывания;
- п. 6, 88 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 привести в норму заполнения проема в противопожарной преграде отделяющей помещение пищеблока от помещений класс Ф1.1 с пределом огнестойкости не менее Е1 30;
- п. 6, 88 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 привести в норму заполнения проема в противопожарной преграде отделяющей помещение гладильной от помещений не менее класса Ф1.1;
- п. 6, 88 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 привести в норму заполнения проема в противопожарной преграде отделяющей помещение прачечной от помещений не менее класса Ф1.1;
- п. 6, 88 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 1.13130.2013 привести в норму заполнения проема в противопожарной преграде отделяющей помещение электрощитовой от помещений не менее класса Ф1.1;

- п. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 1.13130.2009 отсутствует дверь, отделяющая восточную лестничную клетку от коридоров первого этажа;
- п. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 отсутствует дверь, отделяющая западную лестничную клетку от коридора первого этажа;
- п. 6, 58 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях к пожарной безопасности», п. 5.4.5 СП 2.13130.2009 стропила и обрешетка чердачного покрытия выполнены из горючих материалов подвергнуть обработке огнезащитными составами.

Обязать администрацию Щучанского район Курганской области произвести финансирование мероприятий на проведение мероприятий, необходимых для получения муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №3 «Росинка»» лицензии на право занятия образовательной деятельностью.

На решение суда может быть подана апелляция жалоба в Курганский областной суд в течение месяца, с подачи жалобы через Щучанский районный суд.

Копия верна
 Судья: подпись Ю.М. Симонов
 Судья: Ю.М. Симонов
 Секретарь: Ю.А. Панова



Прошнуровано, пронумеровано,
 скреплено печатью

2/2011 лист а

Копия верна
 Судья Щучанского районного суда:

Ю.М. Симонов

Секретарь Панова Ю. А.

« 10 » июля 20 г.

